

Pi=30,6kW
Po=10,1kW
kz=0,33

UWAGI

1. Drzwiczki tablicy wyposażyć w zamek patentowy przystosowany do wspólnego klucza – dla wszystkich tablic
2. Obwody końcowe opisać zgodnie ze schematem na wewnętrznej stronie drzwiczek.

Pracownia Architektoniczna AR-KON
ul. Młyńska 4, 72-004 Tanowo
tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl

Zadanie:	Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu			
Temat:	Przebudowa budynku wczasowego i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na parterze na Oddział Urzędu Statystycznego w Świnoujściu			
Lokalizacja:	Świnoujście ul. Żeromskiego 6, działka nr 24, obręb 2			
Faza:	Projekt wykonawczy			
Część:	Instalacje elektryczne			E–3
Treść:	Tablica parteru T0			
Projektant:	mgr inż. Aleksander Wieczorkiewicz	upr. bud. nr 53/Sz/78		11.2018 r.
	mgr inż. Grzegorz Gola	upr. bud. nr 27/Sz/2002		