



- UWAGA:
1. Układ oddymiania kl. schodowej istniejący. W ramach opracowania ujęto wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych wyposażając je w siłownik sterowany przez centralę 1E. Układ ten zastąpi istniejące napowietrzanie realizowane poprzez otwarcie okna na 1 spoczniku schodów.

Pracownia Architektoniczna AR-KON			
ul. Młyńska 4, 72-004 Tanowo			
tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl			
Zadanie:	Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu		
Temat:	Przebudowa budynku czasowego i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na parterze na Oddział Urzędu Statystycznego w Świnoujściu		
Lokalizacja:	Świnoujście ul. Żeromskiego 6, działka nr 24, obręb 2		
Faza:	Projekt wykonawczy		
Część:	Instalacje elektryczne		
Treść:	Schemat strukturalny oddymiania klatki schodowej.		
Projektant:	mgr inż. Aleksander Weczorkiewicz	upr. bud. nr 53/Sz/78	E—8
	mgr inż. Grzegorz Goła	upr. bud. nr 27/Sz/2002	
			11.2018 r.