


*D – drzwi pomiędzy kl. schodową 1/8 a korytarzem 1/13*
*EZD – centrala zamknięć ogniowych BAZ 2 firmy D+H Polska*
*S – przycisk zamykania drzwi UT4U*
*Y – chwytak elektromagnetyczny podłogowy GT 50 R89 firmy D+H Polska*

*Centralę EZD zasilić z tablicy TG.*


Pracownia Architektoniczna AR-KON
ul. Młyńska 4, 72-004 Tanowo
tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zadanie: | Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu | | | |
| Temat: | Przebudowa budynku wczasowego i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na parterze na Oddział Urzędu Statystycznego w Świnoujściu | | | |
| Lokalizacja: | Świnoujście ul. Żeromskiego 6, działka nr 24, obręb 2 | | | |
| Faza: | Projekt wykonawczy | | | |
| Część: | Instalacje elektryczne | | | E – 10 |
| Treść: | SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA TRZYMACZY DRZWIOWYCH | | | |
| Projektant: | mgr inż. Aleksander Wieczorkiewicz | upr. bud. nr 53/Sz/78 | | |
| | mgr inż. Grzegorz Gola | upr. bud. nr 27/Sz/2002 | | 11.2018 r. |