



- UWAGI
- Ochrona od porażeni:
 - samoczynne wyłączenie zasilania system TN-C w złogęzu kablowym
 - system TN-C-S w tablicy rozdzielczej TG
 - system TN-S w obwodach końcowych
 - wyłączniki różnicowoprądowe w tablicy TG
 - Tablica kotłowni T istniejąca. W ramach opracowania zostaje ułożony nowy kabel zasilający do wyłącznika WK.

Pracownia Architektoniczna AR-KON			
ul. Młyńska 4, 72-004 Tanowo			
tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl			
Zadanie:	Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu		
Temat:	Przebudowa budynku czasowego i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na parterze na Oddział Urzędu Statystycznego w Świnoujściu		
Lokalizacja:	Świnoujście ul. Żeromskiego 6, działka nr 24, obręb 2		
Faza:	Projekt wykonawczy		
Część:	Instalacje elektryczne		
Treść:	Schemat zasilania. Tablica TG		
Projektant:	mgr inż. Aleksander Weczorkiewicz	upr. bud. nr 53/Sz/78	E-2
	mgr inż. Grzegorz Goła	upr. bud. nr 27/Sz/2002	
			11.2018 r.